

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00382

Серия ВУ № 0028857

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, ком. 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом», сведения о регистрации: основной государственный регистрационный номер 1027739654700; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, оф. 529; тел.: +7 495 933 24 00; адрес электронной почты (e-mail): info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом»; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, оф. 529; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Ворота противодымные автоматические рулонные (штора противодымная) (Е 60) DoorHan модели DHSCFP по ТУ 5284-001-18897806-2016 «Ворота металлические противопожарные и противодымные. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7019 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 0160-С от 22.12.2021 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35; отчет об анализе состояния производства от 16.02.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость», пункты 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Ворота (шторы) имеют предел огнестойкости Е 60 при огневом воздействии с любой из двух сторон изделия по конструкторской документации DHSCFP.000.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2021

ПО 28.12.2026


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Туфатулина Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Артемьев Павел Викторович
(Ф.И.О.)

